



URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

76-039 Biesiekierz 103

NIP 669-11-76-459

tel. (+48 94) 31-80-310

faks (+48 94) 31-80-940

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 13.06.2012r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.5.2012 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice – zadanie częściowe nr 4 - etap I”.

Gmina Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytania od wykonawców:

1. „W związku z ogłoszonym przez Gminę Biesiekierz przetargiem na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Stare Bielice – zadanie częściowe nr 4 – etap I proszę o wyjaśnienie niezgodności dotyczącej studni rewizyjnych. W dołączonym przedmiarze robót jest 23 szt. studni, natomiast z załączonych profili podłużnych wynika, że jest ich więcej – 34 szt. Proszę o wskazanie dokładnie, które są to studnie (na profilach) – informacja ta jest na tyle istotna, gdyż ilość studni będzie miała wpływ na cenę i wynik przetargu.”

2. W projekcie budowlanym dobrano separator typu PSW LAMELA 40/400 oraz PSW LAMELA 15/150 firmy EKOL UNICON. Czy zamawiający dopuszcza zamianę urządzenia na urządzenia innego producenta? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wszystkich parametrów technicznych, jakie ma spełniać separator równoważny.

II. Odpowiedzi zamawiającego:

Ad. 1

Różnica w ilości projektowanych studzienek między przedmiarem robót, a profilami wynika z tego, iż zakres profili podłużnych wykracza poza zasięg etapu I. Do etapu I należą 23 studnie, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przedmiarem robót. W załączeniu profile podłużne z zaznaczonym zakresem etapu I.

Ad. 2

Wszystkie parametry techniczne dobranych separatorów lamelowych podano w projekcie budowlanym. Producentem separatorów o parametrach podanych w projekcie jest na przykład ECOL UNIKON. Dopuszcza się zastosowanie separatora innego producenta o parametrach pracy zbliżonych lub takich samych, po uprzednim porozumieniu się z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ
/-/ MARIAN HERMANOWICZ