



URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

76-039 Biesiekierz 103

NIP 669-11-76-459

tel. (+48 94) 31-80-310

faks (+48 94) 31-80-940

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 25.07.2012r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.7.2012 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych świetlicy wiejskiej w Gniazdowie”.

Urząd Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytanie od wykonawcy:

1. „Proszę o sprawdzenie strony internetowej gdyż nie wszystkie materiały są możliwe do pobrania”.
2. „Proszę o wyjaśnienie pkt: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem – 1 kpl. Co wchodzi w ten zakres (jakie przewody, jaki typ oświetlenia itp.)”
3. „Montaż grzejników wraz z rozprowadzeniem rur – 1 kpl. Jaki grzejnik, jaka ilość rur, czy Zawory też z termostatycznym?”
4. „Zamontowanie w toalecie 1 kpl. Porcelanowej umywalki.
- brak rozmiaru umywalki
- brak informacji dot. baterii umywalkowej (chodzi o to czy na umywalce, czy ze ściany”

II. Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1

Ogłoszenie, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót znajduje się na stronie zamawiającego <http://bip.biesiekierz.eu> w zakładce PRZETARGI-OGŁOSZENIA (po lewej stronie). Dokumentacja zapisana jest w programie Microsoft Office Word 97-2003 i jest możliwa do pobrania.

Ad. 2

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem obejmuje:

- lampy lastrowe 20 szt. 2x36W,
- przewód YDY 3x2,5 – 250m,
- przewód YDY 3x1,5 – 350m
- gniazda – 12 szt.,
- włączniki – 12 szt.,

- oprawy łazienka i kuchnia – 4 szt.

Ad. 3

Montaż grzejników wraz z rozprowadzeniem rur obejmuje:

- grzejniki 122x600x1600 – 8 szt.,
- Zawory zasilające kątowe – 8 szt.,
- Zawory powrotne kątowe – 8 szt.,
- głowice termostatyczne – 8 szt.,
- rury Ø15 – 40m.,
- rury Ø18 – 75m.,
- rury Ø22 – 30m.,
- kształtki

Ad.4

Umywalki standardowe z baterią.

WÓJT GMINY BIESIEKIERZ
/-/ *MARIAN HERMANOWICZ*