



URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

76-039 Biesiekierz 103

NIP 669-11-76-459

tel. (+48 94) 31-80-310

faks (+48 94) 31-80-940

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 02.10.2012r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.8.2012 „Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym w m. Biesiekierz, gm. Biesiekierz”.

Urząd Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w nawiązaniu do zapytań od wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” i udzielonych wyjaśnień zamawiającego z dnia 24.9.2012r. i 28.9.2012r. informuje, że wprowadza w rozdziale III SIWZ dodatkowe punkty o następującym brzmieniu:

„4. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie zamówienia, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi lub pochodzeniem.

5. We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

6. Za równoważne zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia.

7. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego roboty budowlane, a w ich ramach dostawy (materiały) lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie będzie dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą zamawiającego.

8. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego lub pochodzenia, spoczywa na wykonawcy.

9. Za równoważne zamawiający uzna, w szczególności:

a) słupy oświetleniowe (na fundamencie) - rozwiązania o parametrach:

- konstrukcja stalowa ocynkowana, w ilości 33 szt. (uliczne) o wysokości 8 metrów wraz z wysięgnikami oraz 8 szt. (parkowe) o wysokości 5 m bez wysięgników,

- średnica rury w dolnej części słupa oświetleniowego powinna wynosić $\varnothing 120 \div \varnothing 180$ mm dla słupów do oświetlenia ulicznego oraz $\varnothing 100 \div \varnothing 150$ mm dla słupów do oświetlenia parkowego,

- średnica rury w górnej części słupa powinna odpowiadać średnicy opraw wymienionych poniżej,
- b) oprawy uliczne - rozwiązania o parametrach:
- źródło światła w postaci lamp sodowych 70W, lamp ledowych 70W z elektronicznym układem zasilającym lub odpowiednich lamp metalohalogenkowych,
 - obudowa odporna na promieniowanie UV, wykonana z aluminium lub z tworzywa sztucznego wzmacnianego ramą z aluminium, z możliwością regulacji nachylenia oprawy od 0° do minimum 30° dla opraw oświetlenia ulicznego:
 - klosz z płaskiej hartowanej szyby lub z poliwęglanu,
 - odbłyśnik wytłoczony z polerowanego aluminium,
 - stopień ochrony nie mniejszy niż IP67/45,
 - o średnicy 40-60mm,
- c) oprawy parkowe - rozwiązania o parametrach:
- źródło światła w postaci lamp sodowych 70W, lamp ledowych 70W z elektronicznym układem zasilającym lub odpowiednich lamp metalohalogenkowych,
 - odbłyśnik górny o średnicy 600mm (z tolerancją 20%),
 - sprawność świetlna minimum 60%,
 - klasa szczelności minimum IP54,
 - o średnicy 40-60mm.
10. Zamawiający wymaga aby słupy oświetleniowe do wysokości 3 metrów były zabezpieczone środkiem przeciwdziałającym ich oklejaniu lub malowaniu przez osoby trzecie.
11. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne materiały i urządzenia stanowiące przedmiot umowy w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z zamawiającym.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ