



URZĄD GMINY BIESIEKIERZ

76-039 Biesiekierz 103

tel. (+48 94) 31-80-310

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

NIP 669-11-76-459

faks (+48 94) 31-80-940

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 25.09.2013r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.7.2013 „Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w obiekcie świetlicy wiejskiej w m. Warnino”.

Urząd Gminy Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytanie od wykonawcy:

1. Nieuwzględnienie w przedmiarze robót kucia i zaprawiania bruzd dla przewodów wtynkowych dla przywołanego kosztorysu.
2. Nie jest określone przez projektanta miejsce instalacji wyłącznika DPX 163A.
3. Czy Remiza jest równoznaczna z określeniem pomieszczeń na piętrze PSP
4. Brak schematu instalacji odgromowej, komputerowej i pomieszczeń poddasza.
5. Czy kuchnia i remiza posiadać mają indywidualne tablice bezpiecznikowe,
6. Nieuwzględnienie w przedmiarze robót wykonania bruzd dla przewodów wtynkowych dla pozycji 11-15 przywołanego kosztorysu.

II. Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1 Należy doliczyć dla tych pozycji KNR, dla których katalog nie przewiduje.

Ad. 2 Wyłącznik DPX 163A zostanie zamontowany w rozdzielnicy TG

Ad. 3 Nie. Pomieszczenia na piętrze należą do świetlicy.

Ad. 4

1) Instalacja odgromowa: Zwody pionowe odgromowe są wykonane.

Do wykonania pozostał otok.

2) Instalacja komputerowa: W pomieszczeniu 207 na piętrze zostaną zamontowane po 4szt. gniazd elektrycznych kodowanych i komputerowych do podłączenia Internetu z istniejącej głowicy.

3) Pomieszczenia poddasza: Miejsca montażu opraw na poddaszu zostaną określone przez zamawiającego na budowie – jest to oświetlenie kontrolne.

Ad. 5 Tak – osobna tablica i wlvz w rozdz. TG dla remizy i osobne wlvz i tablice dla świetlicy.

Ad. 6 Należy doliczyć dla tych pozycji KNR, dla których katalog nie przewiduje.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ