



GMINA BIESIEKIERZ

76-039 Biesiekierz 103

NIP 669-11-76-459

tel. (+48 94) 31-80-310

faks (+48 94) 31-80-940

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 31 października 2013r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.9.2013 - „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Stare Bielice – zadanie nr 2”.

Gmina Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytanie od wykonawcy:

1. Projekt budowlany linii kablowej nn-0,4 kV przewiduje również zasilenie pompowni wód opadowych oraz usunięcie kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych natomiast przedmiar nie przewiduje w/w prac do wykonania. Proszę o informację czy w/w prace są przedmiotem zamówienia.
2. Czy zamawiający posiada projekt wykonawczy na w/w zadanie?
3. Jakie wymiary fundamentów zostały zaprojektowane?

II. Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1 Zasilenie pompowni wód opadowych oraz usunięcie kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych nie stanowi przedmiotu zamówienia. Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Ad. 2 Tak. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt wykonawczy, który stanowi rozszerzenie projektu budowlanego.

Ad. 3 Należy zastosować typowe fundamenty prefabrykowane betonowe o objętości do 0,25 m³, przewidziane w dostępnych katalogach dla zaprojektowanych słupów, szafek oświetleniowych oraz szafki pomiarowej.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ