



GMINA BIESIEKIERZ

76-039 Biesiekierz 103 NIP 499-05-27-492
tel. (+48 94) 31-80-310 faks (+48 94) 31-80-940
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu <http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 06.03.2014r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.4.2014 „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Nowe Bielice, gm. Biesiekierz – etap II”.

Gmina Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 j.t.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytanie od wykonawcy:

1. Proszę o zmianę wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych.
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie obiektywnych potrzeb zamawiającego związanych z ograniczeniem konkurencji. W przypadku, gdy podstawą odpowiedzi odmownej będzie brak zgody projektanta prosimy o uzasadnienie projektanta w tym zakresie oraz o informację, czy projektant złożył oświadczenie o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz czy jest osobą wpisaną do protokołu postępowania jako autor opisu przedmiotu zamówienia. Informujemy również o tym, że niezależnie, czy projektant jest osobą wpisaną do protokołu postępowania jako autor opisu przedmiotu zamówienia – osobami odpowiedzialnymi z tytułu dyscypliny finansów publicznych są pracownicy Zamawiającego oraz Kierownik Zamawiającego. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy również o informację, czy projektant bądź osoba, która przygotowywała opis przedmiotu zamówienia, przeprowadziła z ramienia Zamawiającego dialog techniczny o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy nie przeprowadziła – proszę o wyjaśnienie skąd czerpała informację w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych m.in. z normą PN-EN 40): klasa sztywności słupa oświetleniowego, kategoria terenu, gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe, przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej, informacja czy przewidywana jest eksploatacja reklamy na słupie oświetleniowym, informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynek zwierząt (parki, ciągi piesze), oczekiwana klasa IP, oczekiwana klasa IK.
3. W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ, prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.

4. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I : Kosztu eksploatacji słupa w skali roku :

„Koszt eksploatacji słupa w skali roku: $K_e = K_{eb} / K_{en} \times 10$ pkt Gdzie:

K – zadeklarowany koszt eksploatacji (cena za dwukrotny przegląd i wystawienie świadectwa potwierdzającego właściwe działanie i odpowiedni stan powierzchni oraz wnętrza słupa) :

K_{en} – zadeklarowany koszt eksploatacji z najkorzystniejszej oferty

K_{eb} – zadeklarowany koszt eksploatacji z badanej oferty.”

Kryterium II : Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Przykład : „Gwarancja Producenta

„GP”: waga kryterium **10%**; $GP = GP_b / GP_n \times 10$ pkt Gdzie:

GP - liczba punktów przyznanych w tym kryterium badanej ofercie

GP_b – okres gwarancji producenta z badanej oferty

GP_n – okres gwarancji producenta najkorzystniejszej oferty w tym kryterium”

Kryterium III (ekologiczne): Kryterium metody produkcji, w tym emisja CO₂ w czasie produkcji słupów ze wskazanych materiałów :

Wykonawca wskaże, w jakiej technologii wytwarzane są oferowane słupy oświetleniowe oraz oszacuje i poda ilość wytwarzanego CO₂ w trakcie procesu emisji, punkty zostaną przyznane za: najniższą emisję CO₂ w trakcie procesu produkcji .

Kryterium: Wskaźnik emisji 1kg CO₂ na 1kg gotowego surowca

Przykład: „**Emisja 1kg CO₂ na 1kg gotowego surowca**”

„EM”: waga kryterium **10%**; $EM = EM_b / EM_n \times 10$ pkt Gdzie:

EM - liczba punktów przyznanych w tym kryterium badanej ofercie

EM_b – emisja CO₂ z badanej oferty

EM_n – emisja CO₂ z najkorzystniejszej oferty w tym kryterium”.

Kryterium IV (ekologiczne): Kryterium kosztu utylizacji słupa:

Wykonawca wskaże, w jakiej cenie deklaruje dokonanie utylizacji słupa tzn. odebranie go od Zamawiającego na jego żądanie oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zutylizowanie słupa.

„Koszt utylizacji słupa”: $K = K_{ub} / K_{un} \times 10$ pkt Gdzie:

K – zadeklarowany koszt utylizacji (cena za odebranie słupa, zutylizowanie i przedstawienie dokumentów potwierdzających utylizację) :

K_{un} – zadeklarowany koszt utylizacji z najkorzystniejszej oferty

K_{ub} – zadeklarowany koszt utylizacji z badanej oferty.”

Kryterium V (ekologiczne): Kryterium wagi słupa (uzasadnione mniejszą emisją CO₂ przy braku użycia ciężkiego sprzętu przy instalacji oraz mniejszemu zużyciu paliwa do transportu słupów):

Przykład: „Waga słupa” - kryterium 10%; $W = W_b / W_n \times 10$ pkt

II. Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1 Zmiana wymogu dotyczącego gwarancji nie leży w interesie zamawiającego. Ponadto wprowadzenie gwarancji producenta stawiałoby go w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych wykonawców.

Ad. 2 Zgodnie z dokumentacją projektową zamawiający przewiduje montaż słupów stalowych ocynkowanych. Cynkowanie wydłuża trwałość materiału, a zastosowanie prefabrykowanego fundamentu betonowego zapewnia idealne zabezpieczenie przed korozją na styku słupa z gruntem. Słupy takie zastosowano w inwestycjach zrealizowanych w latach 2012 – 2013 na terenie Gminy Biesiekierz. Intencją zamawiającego jest zachowanie jednolitych rozwiązań.

Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający, mając na względzie zapewnienie uczciwej konkurencji, nie żąda dostarczenia materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji

przedmiotu zamówienia, które pochodzą od konkretnego producenta. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. Zamawiający określił jednoznacznie, jakie rozwiązania uzna za równoważne. Jednakże, jeżeli wykonawca w sposób niebudzący zastrzeżeń wykaże, że proponowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego, tj. zagwarantują realizację zamówienia zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i SIWZ oraz będą zgodne pod względem: technologii wykonania, konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcyjne), parametrów bezpieczeństwa użytkowania i izolacyjności cieplnej, zamawiający uzna je za równoważne.

Ad. 3 Oczekiwana klasa szczelności dla słupów oświetleniowych: IP 43-44

Dla słupów do 10m wysokości klasy wytrzymałości mechanicznej IK nie podaje się

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny i wyboru ofert.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ