



GMINA BIESIEKIERZ

76-039 Biesiekierz 103 NIP 499-05-27-492
tel. (+48 94) 31-80-310 faks (+48 94) 31-80-940
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu <http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 06.03.2014r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zadanie oznaczone nr UG.Or.II.271.1.4.2014 „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w m. Stare Bielice, gm. Biesiekierz – zadanie nr 1”.

Gmina Biesiekierz z siedzibą w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 j.t.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnień zamawiającego dotyczących ww. postępowania.

I. Zapytanie od wykonawcy:

1. Zgodnie z zapisem SIWZ (pkt. 2) oraz kosztorysem ofertowym (pkt. 3 Roboty montażowe i demontażowe – poz. 7 i 8) zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż 60 szt. słupów oświetleniowych. Na planie sytuacyjnym (rys. nr 1) oraz schemacie ideowym oświetlenia (rys. nr 2) pokazano rozmieszczenie 55 szt. słupów (50 szt. słupów z wysięgnikiem pojedynczym i 5 szt. słupów z wysięgnikiem podwójnym). Jaką ilość słupów należy przyjąć do wyceny?
2. W kosztorysie ofertowym (pkt. 3 Roboty montażowe i demontażowe) w poz. 19 i 20 występuje wyjęcie i ułożenie kabli wraz z wykonaniem na nich 4 szt. muf. Proszę o wyjaśnienie co to za kable, czy należy je odkopać i ułożyć wzdłuż trasy kabla oświetleniowego?
3. Czy roboty wymienione w opisie technicznym w punktach:
 - 2.4 Usunięcie kolizji istniejących sieci elektroenergetycznych w związku z projektowaną przebudową dróg gminnych z odwodnieniem w Starych Bielicach,
 - 2.5. Usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej w związku z projektowaną przebudową dróg gminnych z odwodnieniem w Starych Bielicachnależą do zakresu robót objętych danym postępowaniem przetargowym?

II. Odpowiedź zamawiającego:

- Ad. 1 Do wyceny należy przyjąć 55 szt. słupów oraz 60 szt. opraw.
- Ad. 2 Poz. 19 i 20 dotyczy kabli elektrycznych w dz. 277 i 274 , które zgodnie z projektem należy odkopać i przełożyć wzdłuż trasy kabla oświetleniowego.
- Ad. 3 Roboty wymienione w opisie technicznym pkt. 2.4 – 2.5 nie stanowią przedmiotu zamówienia. Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

Wójt Gminy Biesiekierz
/-/MARIAN HERMANOWICZ