



## GMINA BIESIEKIERZ

76-039 Biesiekierz 103

tel. (+48 94) 31-80-310

e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)

NIP 499-05-27-492

faks (+48 94) 31-80-940

<http://www.biesiekierz.eu>

Biesiekierz, dnia 21.06.2016r.

### WSZYSCY WYKONAWCY

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr UG.ZPI.271.1.2016. pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w m. Stare Bielice.” W dniu 17.06.2016r. wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące pytania dotyczące SIWZ:**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wyjaśniamy:

**Pyt. 1** Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku o posiadaniu wiedzy i doświadczenia roboty polegające na przebudowie, budowie jezdni wraz z chodnikami, parkingami o nawierzchni z kostki betonowej powierzchni 3.500,0 m<sup>2</sup> oraz zjazdu, miejsca postojowe, droga manewrowa z kostki betonowej w ilości 3.500,0 m<sup>2</sup> lub ułożenie chodników z kostki betonowej w ilości 3.900,0 m<sup>2</sup>?

**Odp. 1:** Tak. Zamawiający uzna ten warunek.

**Pyt. 2:** Prosimy o udostępnienie zestawienia oznakowania poziomego.

**Odp. 2:** ilości przedmiarowe oznakowania poziomego są uwidocznione na planach sytuacyjnych stałej organizacji ruchu rys. nr 2

**Pyt. 3:** Jakiej średnicy rury zastosować na słupki do znaków drogowych?

**Odp.3:** Słupki do znaków drogowych mają mieć wymiar fi 70mm

**Pyt.4:** Dokąd należy wywieźć urobek z korytowania?

**Odp.4:** Wykonawca zagospodaruje w swoim zakresie urobek z korytowania z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21). Materiały nadające się do ponownego wbudowania należy przewieźć na bazę Inwestora.

**Pyt.5:** Prosimy o potwierdzenie, iż poz. 10 warstwa z piasku gr. 20 cm ma być wykonana z materiału z odzysku. Czy Zamawiający dysponuje takim materiałem, czy ma to być materiał z korytowania?

**Odp. 5:** dolną warstwę ulepszanego podłoża gruntowego grubości 20cm należy wykonać z materiału leżącego na drogach stanowiąca utwardzenie istniejącej nawierzchni (mieszanka kruszyw naturalnych i sztucznych).

**Pyt. 6:** W projekcie są zapisy o warstwie z pospółki gr. 40cm, natomiast w podanej SST 04.02.01 mowa jest o mieszance niezwiązanej (pkt 1.3), a następnie pkt 5.4 mieszance związanej cementem. Jakie kruszywo należy przyjąć do wyceny na warstwę gr. 40cm?

**Odp. 6:** Górną warstwę ulepszanego podłoża gr.20cm należy wykonać z pospółki, łączna grubość ulepszanego podłoża warstwa dolna i górna powinna wynosić 40cm

**Pyt. 7:** Opis organizacji ruchu zawiera zestawienie projektowanych znaków pionowych – nie pokrywa się z rysunkiem organizacji ruchu. Według czego Wykonawca ma wycenić organizację ruchu – według rysunków?

**Odp.7:** Wykonawca ma wycenić organizację ruchu według projektu stałej organizacji ruchu (część rysunkowa).

Andrzej Leśniewicz  
/-/ Wójt Gminy Biesiekierz