



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 310; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.6.2018.KK

Biesiekierz, 26 kwietnia 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. „Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”; zadanie nr UG.SR.271.6.2018.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1a w zw. z art. 38 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści do wbudowania kostkę betonową kolorową dwuwarstwową, gdzie barwiona jest tylko warstwa ściernalna?. Pozostałe parametry materiału są zgodne z wymaganiami SST.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza do wbudowania kostkę betonową kolorową dwuwarstwową, gdzie barwiona jest tylko warstwa ściernalna.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Leśniewicz

