



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.3.2019.KK

Biesiekierz, 28 marca 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz” w dniu 26 marca 2019 roku Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:** „Proszę o podanie parametrów technicznych projektowanych wrót garażowych. Montaż bram podnoszonych o wysokości 3,30 m jest niemożliwy z uwagi na kolizję z belkami stalowymi. Proszę o podanie rozwiązania technicznego wykonania oraz montażu bram”.

**Odp.:** Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie bram garażowych o dowolnym sposobie otwierania. Brama garażowa powinna charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła nie wyższym niż  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

**Z up. Wójta**  
**/-/ Tomasz Hołowaty**  
**Zastępca Wójta**  
**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

Wytworzył: Kamila Korn



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita Polska**



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

