



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.3.2020.KK

Biesiekierz, 23 marca 2020 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

PYTANIA i ODPOWIEDZI nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym pn. Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu; zadanie nr UG.SR.271.3.2020.KK

Zamawiający Gmina Biesiekierz działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Pytanie nr 2

W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?

Pytanie nr 3

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

Pytanie nr 4

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Pytanie nr 5

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź na pytania od nr 1 do nr 5

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym projektu umowy, obowiązującym rodzajem wynagrodzenia



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”

Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w kalkulacji cenowej wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót załączone do SIWZ należy traktować jako materiały informacyjne, które Wykonawca może wykorzystać przy sporządzaniu wyceny.

Pytanie nr 6

Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Zgodnie z Rozdziałem III ust. 11 SIWZ Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe, nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający potwierdza, że wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi na pytania będą wiążące podczas realizacji inwestycji.

Pytanie nr 8

W opisie jest bednarka FeZn 25x4mm natomiast w przedmiarze brak.

Odpowiedź na pytanie nr 8

W ofercie należy uwzględnić wykonanie bednarki FeZn 25x4mm (ok. 172 m).



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie nr 9

W opisie jest stosowanie dodatkowych uziomów pionowych w przedmiarze brak i ile.

Odpowiedź na pytanie nr 9

W ofercie należy uwzględnić wykonanie dodatkowych uziomów pionowych - należy przyjąć 3 szt. po 9,0 m.

Pytanie nr 10

W opisie jest zastosowanie przewodu YDY 3x2,5mm² w przedmiarze brak.

Odpowiedź na pytanie nr 10

W ofercie należy uwzględnić wykonanie przewodu YDY 3x2,5mm² w ilości ok. 40 m - podłączenie oprawy wewnątrz słupa oświetleniowego. Nie należy tego przewodu dodatkowo wyceniać w przypadku, gdy słupy zostaną dostarczone uzbrojone.

Pytanie nr 11

W opisie są słupy aluminiowe gięte fabrycznie w przedmiarze stalowe a specyfikacji słup aluminiowy z wysięgnikiem. Słupy aluminiowe są dwukrotnie droższe oraz w razie uszkodzenia słupa koszt dostawy jednego słupa jest droższe jak sam słup.

Odpowiedź na pytanie nr 11

W ofercie należy uwzględnić zakup i montaż słupów oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem łukowym (1,5 m) o wysokości 9 m (słup dwuelementowy).

Pytanie nr 12

Brak jakichkolwiek danych co do punktu ładowania pojazdów, jakiej mocy i ile wyjść do ładowania.

Odpowiedź na pytanie nr 12

W ofercie nie należy uwzględniać zakupu i montażu urządzenia - punktu ładowania pojazdów. Należy jedynie doprowadzić do wskazanego miejsca przewód elektroenergetyczny zgodnie z projektem.

Pytanie nr 13

Proszę o podanie dokładnych parametrów oraz schematu: wiaty przystankowej z kioskiem, wiaty rowerowej, toalety kontenerowej, ławki, kosza na śmieci i słupa ogłoszeniowego.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający publikuje załącznik do dokumentacji projektowej – rysunki poglądowe oraz opis gotowych elementów obsługi ruchu (załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi).

Pytanie nr 14

Proszę o wyjaśnienie różnicy w opisie są słupy aluminiowe gięte fabrycznie w przedmiarze stalowe.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź na pytanie nr 14

W ofercie należy uwzględnić zakup i montaż słupów oświetleniowych aluminiowych z wysięgnikiem łukowym (1,5 m) o wysokości 9 m (słup dwuelementowy).

Pytanie nr 15

Proszę o dołączenie wzoru słupa gięcia fabrycznego lub typu słupa.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Wzór słupa znajduje się w załączniku nr 1 do pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 16

Proszę o dołączenie warunków przyłączeniowych z Energa Operator.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający publikuje załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi – warunki przyłączeniowe.

Pytanie nr 17

Proszę o dołączenie schematu ideowego.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Schemat ideowy znajduje się w załączniku nr 1 do pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 18

Proszę o podanie dokładnych danych co do punktu ładowania pojazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Vide: odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie czy należy wykonać bednarkę FEZn 25x4 mm, która znajduje się w opisie, a brak jest w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Vide: odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie nr 20

W opisie znajduje się zapis o zastosowaniu dodatkowych uziomów pionowych, proszę o podanie ile należy ich wykonać, ponieważ w przedmiarze nie ma ujętego uziomu.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Vide: odpowiedź na pytanie nr 9.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie nr 21

Czy należy zastosować przewód YDY 3x2,5mm², który znajduje się w opisie, a w przedmiarze brak.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Vide: odpowiedź na pytanie nr 10.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Tomasz Hołowaty

Zastępca Wójta

Załączniki:

1. Opis gotowych elementów obsługi ruchu
2. Warunki przyłączeniowe

Wytworzył: Kamila Korn



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”