



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.1.2021.KK

Biesiekierz, 6 lipca 2021 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu; zadanie nr UG.SR.271.1.2021.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Na projekcie zagospodarowania terenu znajduje się ścianka oporowa prefabrykowana żelbetowa gr. 12 cm typu L 130/90/80, klasa obciążenia I, dł. 33 m. Czy należy wykonać ściankę oporową ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji o wykonaniu ścianki oporowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że należy wykonać ściankę oporową zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć kostkę z warstwą wierzchnią z aktywnego cementu fotokatalitycznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Do wyceny należy przyjąć kostkę zwykłą według kolorystyki, a nie należy przyjmować kostki fotokatalitycznej.

**Pytanie nr 3**

Proszę o dołączenie Specyfikacji technicznej dla drenażu.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający załącza specyfikację techniczną dla drenażu.

**Pytanie nr 4**

Proszę o dołączenie Specyfikacji technicznej dla ścianki oporowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający załącza specyfikację techniczną dla ścianki oporowej.

**Wójt Gminy Biesiekierz**

**/-/**

**Andrzej Leśniewicz**

**Załączniki:**

1. Specyfikacja technicznej dla drenażu
2. Specyfikacja technicznej dla ścianki oporowej