



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.5.2022.KK

Biesiekierz, 26 kwietnia 2022 roku

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino; zadanie nr UG.SR.271.5.2022.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Dot. Odcinka AB w km 0+830,99 – 1+966,82 – opis przedmiotu zamówienia podaje, że należy wykonać wyłącznie warstwę ścieralną na szerokości 3-3,5m. Natomiast wg PFU na tym odcinku należy wykonać drogę o szerokości 5,5m. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, a co za tym idzie podanie czy należy wykonać poszerzenie do projektowanej szerokości 5,5m (wraz z podaniem warstw konstrukcyjnych poszerzenia) oraz ustawienia opornika i zjazdów z kostki kamiennej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zakres wskazany jest w opisie przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie nr 2**

Dot. odc. AB w km 0+452,57 – 0+810,99

– Prosimy o doprecyzowanie czy należy wykonać projektowane chodniki, krawężniki i zjazdy.  
- Czy w związku z tym, że na tym odcinku należy wykonać tylko frezowanie nawierzchni to czy w wycenie należy uwzględnić roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe po wykonaniu kanalizacji deszczowej?

		Zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.210 zł.
---	---	---

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że należy wykonać projektowane chodniki, krawężniki i zjazdy. W wycenie należy uwzględnić roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać cały zakres kanalizacji deszczowej tzn. również na odcinku CD i EF wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi istniejącej nawierzchni?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że należy wykonać kanalizację deszczową na odcinku CD i EF wraz z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi jedynie w zakresie przebudowywanych nawierzchni wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o informację czy na odcinku CD i EF należy również dokonać wycinki drzew i nowych nasadzeń czy tylko na odc. AB?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że na odcinku CD i EF nie należy dokonać wycinki drzew i nowych nasadzeń.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o doprecyzowanie ilości ogrodzeń przewidzianych do przebudowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający informuje, że wszelkie dane wynikają z PFU dla odcinka AB.

**Pytanie nr 7**

Czy należy przewidzieć przestawienie hydrantów?

		Zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.210 zł.
---	---	---

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający informuje, że w przypadku kolizji należy przewidzieć przestawienie hydrantu lub wymianę na podziemny w uzgodnieniu z zarządcą sieci wodociągowej.

**Wójt Gminy Biesiekierz**

*/-/*

**Andrzej Leśniewicz**

Wytworzył: Kamila Korn

		Zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino” dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.598.210 zł.
---	---	---