



**Energa**  
operator

Urząd Gminy Biesiekierz  
SEKRETARIAT - WPLYNĘŁO

03.12.2021

Ilość załączników .....  
nr dz. 6148 podpis .....

Gmina Biesiekierz  
Biesiekierz 103  
76 – 039 Biesiekierz

*pk: Holowaty*

*Jan 10.12.2021 12:06*

Koszalin, dnia 24.11.2021 r.

Znak EOP-53-005437-2021

Dot. Przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecią elektroenergetyczną ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie dla obiektu: Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej w m. Stare Bielice ul. Kościelna dz. 174/5, obręb Stare Bielice.

W związku z wnioskiem Gminy Biesiekierz o przebudowę sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w załączeniu przesyłamy warunki przebudowy sieci.

Ponadto informujemy, że istnieje kilka możliwości rozwiązania kolizji związanych z Państwa zamierzeniem inwestycyjnym:

1. Państwo opracowują/zlecają dokumentację projektową, a my dokonujemy przebudowy na swój koszt. Potrzebny na przebudowę czas określamy na do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy o przebudowę sieci;
2. Państwo opracowują/zlecają projekt wraz z przebudową a przekazanie przebudowywanych odcinków linii na majątek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

Prosimy o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie i poinformowanie nas o niej. Od tego będzie zależała treść umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Dla przedmiotowej sprawy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie nie zaplanował środków finansowych w Planie Rzeczowo-Finansowym na lata 2020-2025 podlegającym uzgodnieniom przez Urząd Regulacji Energetyki. Zawarcie umowy o przebudowę oraz realizację tego zadania (pozyskaniem środków) warunkujemy przyjęciem inwestycji w w/w planie.

Z poważaniem,  
Kierownik  
Wydziału Pracy i Rozwoju  
*Adam Świetlik*

W załączeniu:

Warunki przebudowy sieci nr R/21/097171 – 1 egz.

**Kontakt z nami:**

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznie: **801 404 404\***, lub **+48 58 767 43 50\*** w dni robocze od 8.00-20.00
- za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)
- poprzez e-mail: [operator.koszalin@energa.pl](mailto:operator.koszalin@energa.pl)
- listownie na adres: Energa-Operator SA, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

\*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator SA. Szczegóły dostępne na [www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)

T +48 94 348 31 11  
F +48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie  
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

[operator.koszalin@energa.pl](mailto:operator.koszalin@energa.pl)  
[energa-operator.pl](http://energa-operator.pl)

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Numer R/21/097171

Miejscowość Koszalin

Data 24-11-2021

**WARUNKI PRZEBUDOWY**

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

**SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA****Oddział w Koszalinie**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:  
Nazwa: kolizja z drogą publiczną kategorii gminnej  
Adres (Nr działki): Stare Bielice, ul. Kościelna  
gm. Biesiekierz, działka numer 174/5
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
  - 2.1. Obwód [nN] - Kościół [4] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
  - 3.1. Urządzenia WN i SN:  
-
  - 3.2. Stacja transformatorowa:  
-
  - 3.3. Urządzenia nn:  
- kolidujący odcinek linii napowietrznej niskiego napięcia zastąpić linią kablową o przekroju żył wg obliczeń, lecz nie mniejszym niż YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>,  
- na powyższe zadanie należy opracować dokumentację projektową. Wszystkie wymagania i warunki dotyczące projektu budowlanego opisano w punkcie 4.1.
  - 3.4. Demontaże:  
-
4. Inne ustalenia:
  - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Na zakres określony w pkt 3.3. warunków przebudowy sieci należy opracować projekt budowlano-wykonawczy, który podlega uzgodnieniu w ENERGA ? OPERATOR SA Oddział w Koszalinie przed przystąpieniem do realizacji przebudowy.

Wersję roboczą koncepcji rozwiązania technicznego przebudowy sieci należy uzgodnić w Dziale Dokumentacji Energetycznej, Dziale Przyłączeń oraz Dziale Zarządzania Eksploatacją Rejonu Dystrybucji w Koszalinie.

Do projektu budowlano-wykonawczego należy dołączyć odpis uzgodnień z właścicielami gruntów, instytucjami i władzami terenowymi, na których zlokalizowane będą elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego oświadczenia w załączeniu) oraz odpis decyzji uprawnionego pozwolenia na budowę.

Projektowane linie elektroenergetyczne należy prowadzić:  
?wzdłuż granic i ciągów pieszo jezdnych,  
?prostopadle do ich osi dla linii krzyżujących się z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające z obowiązujących norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisów, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej.

W przypadku wyboru rozwiązania przebudowy sieci linią kablową, dokumentacja projektowa winna zawierać m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyżowań z infrastrukturą techniczną wraz z zaznaczonymi odległościami części infrastruktury krzyżującej się z proj. odcinkami linii elektroenergetycznych, co umożliwi dokładną weryfikację zakresu dokumentacji projektowej pod kątem zachowania wymagań podyktowanych właściwymi przepisami, w tym w szczególności postanowieniami normy N SEP-E-004.

Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej należy wymiarować od punktów stałych.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych.

Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej muszą być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
  - 4.2. Inne wymagania:  
-



5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Technik  
Slaby Robert ~~Działu~~ Przyłączeń w Koszalinie  
OPRACOWAŁ  
tel. ....  
  
Robert Slaby

Kierownik  
Wydziału Przyłączeń i Rozwoju  
  
ZATWIERDZIŁ  
Adam Suwinski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie  
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

