



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://biesiekierz.eu>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.2.2023.KK

Biesiekierz, 3 lutego 2023 roku

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo; zadanie nr UG.SR.271.2.2023.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie zakresu zamówienia. Wg PFU należy wykonać projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt budowy kanału technologicznego natomiast przedmiar tego nie obejmuje. Czy należy ująć w wycenie wykonanie ww. projektów?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie przewiduje wykonania projektu i robót związanych z budową kanału technologicznego. W ofercie należy przewidzieć opracowanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami dot. dróg wewnętrznych.

### **Pytanie nr 2**

Czy w wycenie należy ująć wykonanie kanału technologicznego ? Jeżeli tak to proszę podać orientacyjną długość i ilość studni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

### **Pytanie nr 3**

Czy w wycenie należy ująć wykonanie stałej organizacji ruchu? Jeżeli tak to proszę podać orientacyjny zakres.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  
NR Edycja2/2021/1345/Pol skiŁad , dofinansowanie 1.425.000,00 PLN



### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

W ofercie należy przewidzieć opracowanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami dot. dróg wewnętrznych (oznakowanie pionowe i poziome).

### **Pytanie nr 4**

Czy w wycenie należy ująć wykonanie zatoki autobusowej i chodników? Jeżeli tak to proszę podać ilość i rodzaj nawierzchni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić przełożenie istniejących chodników zgodnie z załączonymi PZT.

### **Pytanie nr 5**

Czy w wycenie należy ująć wykonanie poboczy z destruktu? Jeżeli tak to proszę podać ilość.

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Należy wykonać obustronne pobocze jezdni o szerokości 0,75m.

### **Pytanie nr 6**

Wg PFU str. 7 zestawienie powierzchni nawierzchnia drogi z BA to 4.101m<sup>2</sup>, wg przedmiaru to 2.784m<sup>2</sup>, którą wartość przyjąć do wyceny?

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym w wycenie należy przyjąć wartości podane w PFU tj. 4101m<sup>2</sup>.

### **Pytanie nr 7**

PFU str. 7 zestawienie parametrów drogi, czego dotyczą te wartości? Na planie koncepcji zagospodarowania terenu są one zupełnie inne.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Parametry drogi tj. szerokości i długości należy przyjąć zgodnie z załącznikiem graficznym jakim są PZT.

### **Pytanie nr 8**

Proszę o potwierdzenie, że należy zaprojektować drogę dla KR1.

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć parametry dla KR1.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/1345/PolskiLad , dofinansowanie 1.425.000,00 PLN



**Pytanie nr 9**

Czy w wycenie należy ująć wykonanie kanalizacji deszczowej? Jeżeli tak to proszę podać orientacyjną długość, średnicę kanału oraz ilość studni i wpustów.

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

W wycenie należy przyjąć wykonanie przepustów pod chodnikiem na odcinku 140 mb. w celu odprowadzeniem wód opadowych do drenażu posadowionego w poboczu drogi.

**Pytanie nr 10**

Czy w poz. 27 przedmiaru należy ująć wykonanie 4 studni?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Pozycja 27 przedmiaru dotyczy wykonania przepustu.

**Pytanie nr 11**

Przedmiar robót nie obejmuje usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Czy należy to ująć?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca ma za zadanie uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wraz usunięciem kolizji w tym także drzew w przypadku konieczności.

**Pytanie nr 12**

Wg PFU – opis Roboty przygotowawcze str. 12 należy usunąć drzewa i krzewy oraz zapewnić obsługę archeologiczną. Czy należy to doliczyć? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

**Wójt Gminy Biesiekierz**

*/-/*

**Andrzej Leśniewicz**

Wytworzył: Kamila Korn

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja2/2021/1345/PolskiLad , dofinansowanie 1.425.000,00 PLN

