



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.3.2023.KK

Biesiekierz, 24 lutego 2023 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. Biesiekierz; zadanie nr UG.SR.271.3.2023.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w wycenie należy ująć wykonanie stałej organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy podać orientacyjny zakres.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W wycenie należy ująć oznakowanie pionowe i poziome na podstawie wykonanego projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome grubowarstwowe krawędziowe).

Pytanie nr 2

Wg zakresu robót objętych przebudową w PFU należy rozebrać istniejący krawężnik. Prosimy o wskazanie ilości do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Krawężnik do rozbiórki należy oszacować zgodnie z załączonym PZT.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że należy zaprojektować drogę dla KR1.

Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. Biesiekierz

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NR Edycja3PGR/2021/424/PolskiŁad , dofinansowanie 1.960.000,00 PLN



Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że należy zaprojektować konstrukcję jezdni dla KR 1.

Pytanie nr 4

Przedmiar robót nie obejmuje usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Czy należy to ująć i w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W wycenie należy ująć usunięcie kolizji z istniejącymi słupami zgodnie z PZT.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy należy wykonać z jednej warstwy masy bitumicznej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zjazdy z jednej warstwy bitumicznej.

Pytanie nr 6

Czy w wycenie należy ująć przełożenie istniejącego chodnika, który wskazano w legendzie koncepcji zagospodarowania terenu? Jeżeli tak to prosimy podać orientacyjny zakres.

Odpowiedź na pytanie nr 6

W przedmiotowym opracowaniu nie występują roboty związane z przełożeniem chodnika.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża mają być wbudowane na zamknięciu zjazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Na zamknięcie zjazdów należy wbudować obrzeża betonowe.

Pytanie nr 8

Czy należy wyceniać kanał technologiczny. Czy w przypadku braku miejsca na wykonanie go zgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor wyda oświadczenie o odstąpieniu wykonania kanału technologicznego?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Tak, należy wycenić kanał technologiczny, zgodnie z poz. 2.7 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO. Na etapie projektu projektant określi możliwości wykonania kanału technologicznego. Jeśli będzie podstawa do stwierdzenia braku możliwości Zamawiający nie wyklucza złożenia takiego oświadczenia, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów projektowania.

Przebudowa drogi gminnej 121027Z dz 314/5 w m. Biesiekierz

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

NR Edycja3PGR/2021/424/PolskiŁad , dofinansowanie 1.960.000,00 PLN



Pytanie nr 9

Czy Inwestor posiada szacunkowe zestawienie ilości i rodzaju oznakowania poziomego i pionowego potrzebnego do sporządzenia wyceny stałej organizacji ruchu?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie. W poz. 1.0 Przedmiaru zawarto wszystkie niezbędne opracowania.

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Andrzej Leśniewicz

Wytworzył: Kamila Korn

