



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.4.2023.KK

Biesiekierz, 23 marca 2023 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa chodnika w podziale na zadania, część nr 1 - Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu; zadanie nr UG.SR.271.4.2023.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W projekcie wykonawczym oraz na jego rysunkach widać 3 słupy oświetleniowe. Nie ma ich w przedmiarze. Czy należy je ująć w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5 SWZ załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, a podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa. W związku z powyższym należy ująć w wycenie zakup i montaż kompletnie uzbrojonych słupów oświetleniowych.

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Andrzej Leśniewicz