



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.10.2023.KK

Biesiekierz, 3 lipca 2023 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich; zadanie nr UG.SR.271.10.2023.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, doprecyzowanie zagadnienia dotyczącego cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Obecnie przy kotłach dwufunkcyjnych zaprojektowanych przez Państwa nie wykonuje się instalacji cyrkulacji. Zwracamy się zatem o szerszy opis, podanie konkretnych wytycznych dotyczących wykonania instalacji cyrkulacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Z uwagi na zaprojektowane kotły 2- funkcyjne, cyrkulacji nie przewiduje się (brak króćca cyrkulacji c.w.u. w kotłach 2- funkcyjnych).

Z up. Wójta Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący Komisji Przetargowej