PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -ZEWNĘTRZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE TERENU
SKALA 1:500



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Działka: 50
Obręb ewidencyjny: Biesiekierz
Jednostka ewidencyjna: Biesiekierz

Województwo: zachodniopomorskie

zakres MDCP

Skala: 1:500
Nazwa układu współrzędnych: "PL-2000/5"
Nazwa układu wysokości: "PL-EVRF2007-NH"

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.3078.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Koszaliński
Numer i data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	Protokół nr GK.6640.3078.2023_40860 z dnia 30.11.2023 r.
Imię i Nazwisko oraz numer uprawnień kierownika prac: Jarosław Kuźma nr upr. 20575 (1,2)	KUŹMA NIERUCHOMOŚCI Geodezja i Wycena Nieruchomości Józef Kuźma ul. Emilii Gierczak 11B, 75-333 Koszalin NIP 669 102 45 25 REG 330234283 tel. 501 146 687
Data opracowania: 03.11.2023 r.	Nazwa wykonawcy

OBJAŚNIENIA:

- LATARNIA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO
  SŁUP PROSTY ALUMINIOWY ANODOWANY SAL5 h=5m
  Z PODSTAWĄ + FUNDAMENT B-50
  OPRAWA LED 36W IP65, STRUMIEŃ DOKÓLNY
- UZIOM PIONOWY GALMAR 2 x 1,5m
- PROJ. LINIA KABLOWA nn 0,4kV - YAKY 4 x 16 mm²

UWAGI:
- kabel oświetl. pod proj. utwardzeniami na całej długości od słupa do słupa prowadzić w rurze giętkiej Arot ø50.
- skrzyżowanie kabla oświetl. z rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi w rurze ochronnej Arot ø50
- skrzyżowanie kabla oświetleniowego z siecią teletechniczną w rurze ochronnej Arot ø50
- w miejscach zbliżeń istn. sieci techn. ze stanowiskami słupów na sieci nałożyć przepusty dwudzielne Arot 50...110
- między słupami oświetleniowymi układać kabel YAKY 4x16

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM
PODSTAWOWA + PRZY USZKODZENIU
WG PN-HD 60364-4-41/2009

	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH "ELKO 2" inż. JACEK SZMYT - 75-411 KOSZALIN ul. PARTYZANTÓW14	
Obiekt: PW	STREFA SPORTU Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY	Nr rys. E-1
Lokalizacja:	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU DZ. NR 50, 314/5 i 314/6 OBRĘB BIESIEKIERZ	
Inwestor:	GMINA BIESIEKIERZ 76-039 BIESIEKIERZ	Skala 1:500
Treść:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN Zewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie terenu	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data 12.2023
Projektował:	inż. Jacek Szmyt Nr Upr. Nr GT-V-63/99/78 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych	