



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://biesiekierz.eu>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.1.2024.KK

Biesiekierz, 23 lutego 2024 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu; zadanie nr UG.SR.271.2.2024.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem należy wykonać warstwę odsączającą z kruszywa płukanego 8/16 oraz jest napisane o podsypce piaskowej. Prosimy o informację czy należy wykonać podsypkę piaskową czy podsypkę z kruszywa płukanego 8/16.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy wykonać podsypkę z kruszywa płukanego 8/16.

Pytanie nr 2

W projekcie podano, że należy wykonać warstwy kruszywa:

- 31,5/63 – 10cm
- 0/31,5 – 5cm
- 0,075/4 – 5cm

Zaprojektowane warstwy są niewłaściwe. Nie da się prawidłowo zagęścić warstwy 0/31,5 gr. 5cm, warstwa powinna mieć minimalną grubość największego wymiaru kruszywa.

Ponadto, warstwa miała kamienno-grubą, jest to warstwa wyrównawcza a nie konstrukcyjna i jej grubość powinna wynosić 2-3cm ze względu na stabilność podbudowy.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie następującego rozwiązania podbudowy:

- 0/31 – 15cm
- 0,075/4-3cm

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rozwiązania podbudowy.

Z up. Wójta Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wytworzył: Kamila Korn