



Urząd Gminy w Biesiekierzu  
76-039 Biesiekierz 103  
www: <http://biesiekierz.pl>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.4.2024.KK

Biesiekierz, 2 kwietnia 2024 roku

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa strefy sportu w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu; zadanie nr UG.SR.271.4.2024.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do ponownie prowadzonego postępowania przetargowego na ww. zadanie, w odniesieniu do wymaganych dokumentów do sztucznej nawierzchni trawiastej prosimy o wymaganie Certyfikatu FIFA QUALITY uzyskanego dla oferowanej nawierzchni – certyfikaty FIFA Star funkcjonowały do 2015 roku. Ponadto prosimy o dopuszczenie przedłożenia dokumentu dotyczącego sztucznej trawy tj.: - raportu z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality z wypełnieniem granulatem SBR. Samo boisko będzie oczywiście zasypane granulatem EPDM z recyklingu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Raporty z badań laboratoryjnych sztucznej trawy posiadają takie same parametry zarówno z wypełnieniem SBR jak i z granulatem EPDM. Typ wypełnienia nawierzchni nie ma żadnego wpływu na poszczególne parametry takie jak np.: rodzaj i typ włókna, metoda produkcji, długość włosa, grubość włókna, ilość pęczków, ilość włókien, dtex czy siła wrywania pęczka. Proponowane zmiany w żaden sposób nie spowodują obniżenia jakości budowanego boiska. Sama jakość wykonanego boiska pozostaje bez zmian, gdyż mówimy jedynie o dokumentach z innym wypełnieniem, które absolutnie nie mają wpływu na parametry czy wypełnienie sztucznej trawy wymagane przez Zamawiającego. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot

zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza przedłożenia dokumentu dotyczącego sztucznej trawy tj.:

- raportu z badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality z wypełnieniem granulatem SBR, z zachowaniem wymogu zasypania granulatem EPDM z recyklingu.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert do 10.04.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się na nawierzchnie poliuretanową w kolorze czerwonym RAL 3016?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający wyraża zgodę na realizację nawierzchni poliuretanowej w jednym kolorze RAL 3016 z obowiązkiem pozostawienia linii podziału poszczególnych boisk.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie prefabrykowanego parku linowego zamiast parku linowego montowanego na żywym drzewostanie?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie prefabrykowanego parku linowego.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK, o podanych niżej parametrach? -Grubość całkowita nawierzchni mm 13 -Amortyzacja- redukcja siły w temp. 23°C % 35-40 -Poślizg nawierzchnia mokra 55-110 -Poślizg nawierzchnia sucha 80-110 -wytrzymałość na rozciąganie 0,50 – 1.1 [MPa] -wydłużenie względne 40 - 75 [%] - Odształcenie pionowe w temp. 23°C mm 1,7-1,9 -Przepuszczalność dla wody mm/h 5 000.

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powierzchni poliuretanowej typu natrysk. Podane parametry: wytrzymałość na rozciąganie 0,50 – 1.1 [MPa] -wydłużenie względne 40 - 75% -odkształcenie pionowe w temp. 23°C mm 1,7-1,9 nie spełniają minimalnych wymogów określonych w dokumentacji.

**Pytanie nr 6**

O ile Zamawiający wymaga skrócić termin wykonania zadania aby wykonawca uzyskał maksymalną ilość punktów?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający nie wskazuje minimalnego terminu realizacji zamówienia. Wykonawca obowiązany jest samodzielnie oszacować minimalny realny termin wykonania przedmiotu umowy.

Z up. Wójta Gminy Biesiekierz  
/-/  
Tomasz Hołowaty  
Przewodniczący Komisji Przetargowej