



Urząd Gminy w Biesiekierzu

76-039 Biesiekierz 103

www: <http://bip.biesiekierz.pl>

e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu

tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.13.2024.KK

Biesiekierz, 22 lipca 2024 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Realizacja inwestycji w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu w ramach zadań pn.: "Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych", "Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu", "Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu - zakup licencji i sprzętu"; zadanie nr UG.SR.271.13.2023.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamiast 2 pomp ciepła w kaskadzie można zamontować 3-4 szt., celem zachowania parametrów opisanych w zamówieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę układu technologii pomp ciepła zawartą w pytaniu. Projektowane parametry należy uzyskać na kaskadzie 2 pomp ciepła.

Pytanie nr 2

W Kosztorysie opisany jest detektor CO 2 w kotłowni , czy na pewno chodzi o detektor CO 2 czy detektor gazu ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Rozwiązanie projektowe przewiduje montaż w kotłowni głowicy detekcyjnej tlenku węgla (CO) oraz gazu ziemnego (metanu CH₄ 800x600 4).

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty

Wytworzył: Kamila Korn - Kępka