



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://bip.biesiekierz.pl>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.14.2024.KK

Biesiekierz, 24 lipca 2024 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz; zadanie nr UG.SR.271.14.2024.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów agregatu prądotwórczego. Znana jest wyłącznie moc 66kVA/53kW.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający udostępniła specyfikację agregatu prądotwórczego.

Pytanie nr 2

Na piętrze 2 nie uwzględniono opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Proszę o przekazanie projektu lub potwierdzenie, że nie wchodzi one w zakres postępowania przetargowego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający udostępniła skorygowane rysunki oświetlenia dla 1 i 2 piętra. Na 2 piętrze uzupełniono oprawy ewakuacyjne, na 1 piętrze skorygowano ilość opraw ewakuacyjnych, tak żeby nie było konieczności poprawiania przedmiaru i kosztorysu.

Dodatkowo Zamawiający załącza specyfikację opraw oświetleniowych uzupełnioną o oprawy awaryjne nr AW1-AW4.

Pytanie nr 3



**POLSKI
ŁAD**



Na elewacji obiektu zamontowane są kamery. Proszę o potwierdzenie, że należy je wraz z instalacją zdemontować.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Elewacja będzie podlegała termomodernizacji, więc wszystkie elementy na niej zainstalowane wymagają demontażu. Projekt nie zawiera nowej instalacji monitoringu. Zamawiający zdecyduje czy i w jakim zakresie odtworzyć rozmieszczenie kamer.

Wójta Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty

Załączniki:

1. Specyfikacja agregatu prądotwórczego
2. Rysunki oświetlenia dla 1 i 2 piętra – 2 pliki
3. Uzupelniona specyfikacja opraw oświetleniowych

Wytworzył: Kamila Korn - Kępka

