



**Urząd Gminy w Biesiekierzu**  
**76-039 Biesiekierz 103**  
www: <http://bip.biesiekierz.pl>  
e-mail: [sekretariat@biesiekierz.eu](mailto:sekretariat@biesiekierz.eu)  
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.271.14.2024.KK

Biesiekierz, 2 sierpnia 2024 roku

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 4**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Adaptacja budynku OPS w celu rozwoju i integracji usług społecznych w Gminie Biesiekierz; zadanie nr UG.SR.271.14.2024.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o szczegółową specyfikację listwy Led na elewacji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający podaje szczegółową specyfikację listwy Led na elewacji:

- korpus wykonany z profilu aluminiowego, mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą uchwyty, który umożliwi nastawienie oprawy w dowolnym kierunku
- profil aluminiowy zalewany, IP67
- napięcie 24V
- moc 9,6 W/m
- temp. barwowa 4000K

**Wójta Gminy Biesiekierz**

**/-/**

**Tomasz Hołowaty**

Wytworzył: Kamila Korn - Kępka

