



Urząd Gminy w Biesiekierzu
76-039 Biesiekierz 103
www: <http://bip.biesiekierz.pl>
e-mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel. 943 180 955; fax. 943 180 940

Nr sprawy UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Biesiekierz, 16 lipca 2025 roku

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 5

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku Biesiekierz - Nowe Bielice; zadanie nr UG.SR.ZP.271.5.2025.KK

Zamawiający – Gmina Biesiekierz, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W kilometrze ok 0+095 na planie sytuacyjnym znajdują się bramki liczące, czy taki element jest do wykonania. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów takiej bramki oraz dołączenie rysunków poglądowych.

Pytanie nr 2

W związku z udostępnieniem w dniu dzisiejszym odpowiedzi do SWZ nr 4 do zapytań proszę o podanie parametrów dla bramki liczącej w km 0+095 w celu dokonania rzetelnej wyceny/kalkulacji cenowej wraz z podaniem metody montażu i odczytu pomiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

Bramki są elementem do wykonania, do zaopiniowania na etapie realizacji umowy. Istotne by spełniały kryteria takie jak:

- bezobsługowość
- zliczanie rowerzystów i pieszych
- zasilanie bez przyłącza energetycznego (solarne bądź baterie)
- działanie we wszystkich warunkach pogodowych
- Wodoodporność: IP 68

Pytanie nr 3

W pytaniach i odpowiedziach do SWZ nr 2 z dnia 11.07.2025r. w pytaniu nr 19 Zamawiający udzielił odpowiedzi, że na temat parametrów stojaka na rowery ze stali nierdzewnej. Koszt



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



stojaka ze stali nierdzewnej jest o 40% droższy od stojaka ocynkowanego malowanego proszkowo. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stojaka na rowery ocynkowanego malowanego proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuści zastosowanie stojaka na rowery ocynkowanego malowanego proszkowo.

Wójt Gminy Biesiekierz

/-/

Tomasz Hołowaty



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

